



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

## РАЗРЕШЕНИЕ

№ РРС 00-35387

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):  
Газовое оборудование согласно перечню в приложении  
к настоящему разрешению.

Код ОКП (ТН ВЭД): 49 3120, 36 9600 (8403 10 000 0, 8403 10 000 0)

Изготовитель (поставщик): ОАО "Борисоглебский котельно-механический завод" (397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 32).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация; заключение экспертизы промышленной безопасности ООО "Серт-Тест" № 0083/05 от 05.06.2009 г.; сертификаты соответствия ОС ООО "Импорттех-М" № РОСС RU.МЛ16.В00126 от 16.04.2009 г. и № РОСС RU.МЛ16.В00138 от 21.04.2009 г.

Условия применения:

1. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности.
2. Соблюдение требований технических условий и стандартов на изготовление оборудования.
3. Монтаж, техническое обслуживание и эксплуатация в соответствии с требованиями норм и правил промышленной безопасности.

Срок действия разрешения до 05.08.2014

Дата выдачи 05.08.2009



Заместитель руководителя  
Б.А. Красных

А В 027815

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к разрешению № РРС 00-35387 от 05.08.2009  
(без разрешения недействительно)

### ПЕРЕЧЕНЬ

разрешенного к применению оборудования:

- 1. Котлы отопительные водогрейные автоматизированные** по ТУ 4931-050-00288490-2006 теплопроизводительностью 0,1; 0,25; 0,5; 0,63; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 МВт, стальные типа КСВа и чугунные типа КЧВа, работающие на природном газе, сжиженных углеводородных газах, жидком топливе.
- 2. Котлы отопительные водогрейные с ручной топкой** по ТУ 4931-050-00288490-2006, стальные КСВр-0,25, чугунные КЧВр-0,1Т (БКМЗ-100Т).
- 3. Горелки блочные газовые типа ГБ** моделей ГБ-0,34; ГБ-0,85; ГБ-1,2; ГБ-2,7 по ТУ 3696-051-00288490-2006.



Заместитель руководителя  
Б.А. Красных

А В 088502